

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в сфере объектов образования (наименование сферы жизнедеятельности инвалидов) в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

### Сведения об объекте:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования №7» имени Героя Российской Федерации Юрия Сергеевича Игитова Структурное подразделение дополнительного образования Юридический адрес: 624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 21 Фактический адрес: 624740, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 44А

Дата проведения обследования: 10.12.2022 года

Сведения о лицах, проводивших обследование:

**Председатель комиссии:** ТЕРЕХОВА Римма Викторовна - начальник Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда

**Секретарь комиссии:** РЫБАКОВА Ирина Александровна - старший инспектор Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда.

**Члены комиссии:** ПЕПЕЛЯЕВА Алена Юрьевна - председатель Общественного совета (по согласованию)  
ЗАКИРОВА Нина Николаевна - председатель местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Нижняя Салда (по согласованию)

Номер строки	Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области"	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	Нет	Нет возможности установить пандус по техническим причинам.	Согласно ч.1 ст. 15 в части обеспечения доступности для инвалидов объектов связи, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, транспортных средств применяются с 01.07.2016 только к новым или реконструированным, модернизированным объектам (ФЗ от 01.12.2014 №419-ФЗ)		
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для	Нет	Автостоянка не предусмотрена			

	парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования					
3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски	Нет	Вход в здание не соответствует требованиям (пандус, дверные проемы, пороги, конструктивное решение дверных проемов). Здание двухэтажное доступ на второй этаж невозможен, в связи с конструктивными особенностями здания.	Согласно ч.1 ст. 15 в части обеспечения доступности для инвалидов объектов связи, социальной инженерной и транспортной инфраструктур, транспортных средств применяются с 01.07.2016 только к новым или реконструированным, модернизированным объектам (ФЗ от 01.12.2014 №419-ФЗ)		
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры	Да				
5.	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	Да				

6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности	Нет				
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Нет		Звуки и указатели звуковой и зрительной информации в здании отсутствуют.	Размещение необходимой звуковой и зрительной информации. Начертить предупредительные контрастные полосы желтого цвета на края ступеней лестничного марша, эвакуационного выхода.	
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлсурдопереводчика	Нет		Отсутствие в штате необходимых специалистов.		

Дата повторного обследования: \_\_\_\_\_ (указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:


Члены комиссии:



(Терехова Римма Викторовна)



(Рыбакова Ирина Александровна)



(Пепеляева Елена Юрьевна)



(Закирова Нина Николаевна)

Информация о мерах, принимаемых для устранения причин и условий, препятствующих эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и к представленным в них услугам (заполняется руководителем объекта):

---